



RAPPORTO

Presenti:

Lafranchi Nicola, Paganetti Claudio, Pini Luigi, Curzio Canetti, Isidori Simone

Assenti:

Messaggio municipale 20/2022

Richiesta di un credito di CHF 142'000 per la costruzione di una nuova vasca antincendio in località Pian di Cöll

La commissione prende atto che il progetto ha come obiettivo quello di realizzare una vasca per interventi antincendio al fine di coprire al meglio la zona in caso di necessari interventi.

L'utilità di questa realizzazione è indubbia e gli aspetti tecnici risultano seguiti con attenzione.

Alcuni punti che vogliamo portare all'attenzione di tutti:

- la capienza di 14 metri cubi è calcolata in modo da garantirne il riempimento e il quantitativo adatto al pescaggio dell'elicottero
- il progetto è stato gestito dall'Ufficio Forestale che, a sua volta, ha verificato i dati con l'Ufficio Prevenzione Incendi

In considerazione delle osservazioni sopra riportate, la commissione all'unanimità appoggia le decisioni del municipio ed invia i commissari ad accettare il messaggio così come presentato.

Il presidente
Lafranchi Nicola

Il segretario
Paganetti Claudio

Membri:
Pini Luigi
Canetti Curzio
Isidori Simone